

Description: Poteaux en bois de 38x40 (2x6) à 406mm (16") c/c avec 114.3mm (4.5") isolant en mousse de polyuréthane pulvérisé de densité moyenne 2lb. dans la cavité. Panneau de copeaux orientés (OSB) de 11.1mm (7/16"). Finition extérieure en bardage de vinyle, finition intérieure en plaques de plâtre de 12.7mm (1/2").

Couche	Composantes de l'ensemble (matériaux de l'extérieur vers l'intérieur)	Valeur RSI	Valeur R
1	Film d'air extérieur	0.03	0.170348
2	Bardage en vinyl	0.11	0.624609
3	Membrane pare-air de protection contre les intempéries	N/A	N/A
4	Panneau OSB 11.1mm (7/16")	0.108903	0.618377
5	38x140 (2X6) @ 406mm (16") c/c avec 114.3mm (4.3") isolant en mousse de polyuréthane pulvérisé de densité moyenne 2lb.*	2.62726	14.91827
6	Espace d'air 25.4mm (1")	0.18	1.022087
7	Polyéthylène 6 mil.	N/A	N/A
8	Plaque de plâtre 12.7mm (1/2")	0.07747	0.439895
9	Film d'air intérieur	0.12	0.681392

Total **3.25** **18.5**

Remarque:

Les valeurs RSI de chaque couche continue de l'ensemble de mur, proviennent du tableau A-9.36.2.4.(1)D

$$\text{RSI}_{\text{parallèle}} = \frac{100}{\frac{\% \text{ aire avec ossature}}{\text{RSI}_f} + \frac{\% \text{ aire sans ossature}}{\text{RSI}_c}}$$

Calcul de flux thermique parallèle:

% aire avec ossature	23%	Valeur obtenue à partir du tableau A-36.2.4.(1)A
% aire sans ossature	77%	Valeur obtenue à partir du tableau A-36.2.4.(1)A
RSI ossature	1.19	
RSI sans ossature	4.11	
RSI Parrallel *	<b>2.62726</b>	

Remarque : Les valeurs et références ci-dessus proviennent du Code national du bâtiment (2010). Ce document est destiné à être utilisé à des fins de référence. Les composantes de l'assemblage doivent être exposées en détail sur une coupe transversale des plans soumis.

**RSI<sub>eff</sub> = 3.25 (m<sup>2</sup>·K)/W**      **R<sub>eff</sub> = 18.5 (h·pi<sup>2</sup>·°F)/Btu**

eff = résistance thermique effective